

Nowy Sącz, dnia 14.03.2014 r.

Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.156.2014**

**Otrzymują:**  
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – ETAP II – zmiana funkcjonalności budynku DPS – modernizacja budynku wraz remontem ogrodzenia”.

#### **ZMIANA (DOPRECYZOWANIE) TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U., poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Miasto Nowy Sącz**, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” zmienia (precyzuje) treść specyfikacji w następujący sposób:

1. Zamawiający będzie wymagał codziennej obecności kierownika budowy i kierowników robót w trakcie wykonywania prac z danej branży potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, Ponadto Kierownik budowy i odpowiednik kierownik robót jest zobowiązany uczestniczyć przy odbiorach robót zakrytych i częściowych. W przypadku uchylania się kierownika budowy od codziennej obecności na budowie w czasie trwania robót, Zamawiający będzie wymagał zmiany Kierownika Budowy wraz z wstrzymaniem robót do czasu zatwierdzenia nowego Kierownika Budowy.
2. Występują różnice pomiędzy Dokumentacją projektową a STWIORB w zakresie współczynnika przenikania ciepła Uw. Współczynnik Uw. dla całego okna nie może być większy niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K.
3. Szybę P4A gr. 4 mm należy zastosować we wszystkich oknach w poziomie parteru i piwnicach od strony zewnętrznej natomiast od strony wewnętrznej należy zastosować szybę bezpieczna gr. 4 mm.
4. Po zamontowaniu okna przed wykonaniem szpalet, Wykonawca przeprowadzi badanie szczelności zamontowanych w ilości min. 3 okien przez ich zadymienie w obecności Inspektora Nadzoru.

5. Współczynnik promieniowania słonecznego  $g_G$  dla okien musi wynosić  $\leq 0,62$ , natomiast przenikalność światła musi wynosić  $L_t$  dla szyb  $\leq 0,73$ .
6. Odporność na wielokrotne otwieranie okien - okna mają wytrzymać minimalnie 20000 cykli.
7. Izolacyjność akustyczna okien ma wynosić  $R_w(C;Ctr)$  39(-1,-5).
8. Należy zamontować w oknach dodatkowy zamek zabezpieczającym przed otwieraniem okien przez pensjonariuszy.
9. Wytrzymałość mechaniczna okien: Klasy 4
10. Zamawiający dopuści do ręcznego wykonywania na budowie zapraw tynkarskich i murarskich tylko w przypadku spełniania wszystkich wymogów i badań jakie określa aktualna norma na ręczne wykonywanie zapraw.
11. W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować płytki antypoślizgowe min. R 10
12. Zaprawa pod płytek ma spełniać wymogi STWIORB oraz być o wysokiej odkształcalności (S2). Fugi należy zastosować zgodnie z STWIORB oraz mają być one na bazie żywic reaktywnych – RG 2WA.
13. Należy zastosować na połączeniu płytek podłogowych i ściennych wyoblone cokoły.
14. Do malowania należy zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie klasy 1, w których ubytek grubości powłoki jest  $<5 \mu m$  po 200 cyklach szorowania
15. Profil okienny należy przyjąć zgodnie z STWIORB czyli min. klasy A

**PREZYDENT MIASTA  
NOWEGO SĄCZA  
(-) Ryszard Nowak**

.....  
( podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację
2. strona internetowa: [http://www.nowysacz.pl/zamowienia\\_publiczne\\_urzadz\\_miasta](http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzadz_miasta)
3. a/a UM - BPM.ZZP.